



Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany
Notifikovaný orgán - identifikačné číslo 1299
Autorizovaná osoba - registračné číslo SK03



SNAS
Reg. No. 009/P-018

SK - CERTIFIKÁT ZHODY SK03 - ZSV - 0273

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z., sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

Inštalčné mosadzné spojky ISIFLO

(špecifikácia variantov je uvedená v prílohe. účel použitia je uvedený nadruhej strane certifikátu)

uvádzaný na trh výrobcom

RAUFOSS WATER & GAS AS, Postbox 143, Engata 40, NO-2831 Raufoss, Nórsko

a vyrábaný vo výrobní

RAUFOSS WATER & GAS AS, Postbox 143, Engata 40, NO-2831 Raufoss, Nórsko

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. vykonala počiatkové skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatkovú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly a kontrolné skúšky vzoriek odoberaných vo výrobní, na trhu alebo stavbe.


Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia § 8a zákona a noriem
STN EN 1254-2: 2002 STN EN 1254-3: 2002 STN EN 1254-4: 2002
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 89/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o požiadavkách na výrobky určené na styk s vodou určenou na ľudskú spotrebu.

týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobku, uvedených na rube certifikátu, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.


Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 25.4.2007 ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenými normami, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.



Piešťany 25.04.2007


Ing. Ivan CVENGROŠ
generálny riaditeľ

019299



Príloha k certifikátu zhody SK03 - ZSV - 0273

str. 1/1

- Typ 100 - spojka koncovka 16x16, 20x20; 25x25; 32x32; 40x40; 50x50; 63x63
prechod z rPe na pozink. rúru 21x20; 27x25; 34x32; 42x40; 49x50; 60x63
koncovka pre pozink. rúru 21x21; 27x27; 34x34; 42x42; 49x49; 60x60
- Typ 101 - spojenie bez koncovky 25x25; 32x32; 40x40; 50x50; 63x63
- Typ 105 - prítlačné skrutkovanie s vonkajším závitom 16x1/2"; 20x3/4"; 25x1"; 32x1 1/4";
40x1 1/2"; 50x2"
- Typ 110 - prítlačné skrutkovanie s vonkajším závitom 20x1/2"; 25x3/4"; 32x1"; 40x1 1/4"; 50x1 1/2"; 63x2"
prítlačné skrutkovanie pre pozink. rúru s vonkajším závitom 21x1/2"; 27x3/4"; 34x1"; 42x1 1/4";
49x1 1/2"; 60x2"
- Typ 112 - prítlačné skrutkovanie s vonkajším závitom 20x3/8"; 25x1/2"; 32x3/4"; 40x1"; 50x1 1/4";
63x1 1/2"
- Typ 115 - prítlačné skrutkovanie s vnútorným závitom 16x1/2"; 20x3/4"; 25x1"; 32x1 1/4"; 40x1 1/2"; 50x2"
- Typ 116 - prítlačné skrutkovanie s vnútorným závitom 20x1/2"; 25x3/4"; 32x3/4"; 32x1"; 40x1"; 40x1 1/4";
50x1 1/4"; 50x1 1/2"; 63x2"
prítlačné skrutkovanie pre pozink. rúru s vnútorným závitom 21x1/2"; 27x3/4"; 34x1"; 42x1 1/4";
49x1 1/2"; 60x2"
- Typ 120 - koleno 90° 20x20; 25x25; 32x32; 40x40; 50x50; 63x63
- Typ 121 - koleno 90° s vonkajším závitom 20x1/2"; 25x3/4"; 32x1"; 40x1 1/4"; 40x1 1/2"; 50x1 1/2"; 63x2"
- Typ 122 - koleno 90° s vnútorným závitom 20x1/2"; 25x3/4"; 32x1"; 40x1 1/4"; 50x1 1/2"; 63x2"
- Typ 123 - koleno 45° 25x25; 32x32; 40x40; 50x50; 63x63
- Typ 124 - koleno 90° s vonkajším redukovaným závitom 25x1/2"; 32x3/4"; 40x1"; 50x1 1/4"; 63x1 1/2"
- Typ 129 - koleno 90° s vonkajším závitom 32x1 1/4"; 40x1 1/4"; 40x1 1/2"; 50x1 1/2"; 63x1 1/2"
- Typ 125 - T kus 16x16x16, 20x20x20; 25x25x25; 32x32x32; 40x40x40; 50x50x50; 63x63x63
- Typ 130 - T kus s redukovanou odbočkou 20x16x20; 25x20x25; 32x25x32; 40x32x40; 50x32x50;
50x40x50; 63x32x63; 63x40x63
- Typ 131 - T kus s vonkajším závitom na odbočke 20x1/2"x20; 25x3/4"x25; 32x1"x32; 40x1 1/4"x40;
50x1 1/2"x50; 63x2"x63
- Typ 132 - T kus s vnútorným závitom na odbočke 20x1/2"x20; 25x3/4"x25; 32x1"x32; 40x1 1/4"x40;
50x1 1/2"x50; 63x2"x63
- Typ 135 - redukčné jednostupňové skrutkovanie s vonk. závitom 25x20; 32x25; 40x32; 50x40; 63x50
- Typ 140 - redukčné dvojestupňové skrutkovanie s vonk. závitom 25x16; 32x20; 40x25; 50x32; 63x40
- Typ 142 - adaptér pre oceľové rúrky 25x3/4"; 32x1"; 40x1 1/4"; 50x1 1/2"; 63x2"
- Typ 144 - dvojité vsuvka 32x32; 40x40; 50x50; 63x63
- Typ 145 - zátky 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Typ 146 - redukčná dvojité vsuvka 20x3/4"; 25x1"; 32x1 1/4"; 40x1 1/2"; 50x2"
- Typ 147 - redukčná dvojité vsuvka 20x1/2"; 25x3/4"; 32x1"; 40x1 1/4"; 50x1 1/2"; 63x1 1/2"; 63x2"
- Typ 148 - vsuvka 16x3/8"; 20x1/2"; 25x3/4"; 32x1"; 40x1 1/4"; 42x1 1/4"; 50x1 1/2"; 63x2"
- Typ 149 - redukčná vsuvka 20x3/8"; 25x1/2"; 32x3/4"; 40x1"; 50x1 1/4"
- Typ 150 - koleno 90° s vnútorným závitom a operou 16x3/8", 20x1/2", 25x1/2", 25x3/4"
- Typ 180 - vnútorná podporná vložka 20x1,9; 25x2,3; 32x3,0; 40x3,7; 50x4,6; 63x5,8
- Typ 181 - vnútorná podporná vložka 20x2,9; 25x3,6; 32x4,6; 40x5,8; 50x7,2; 63x9,0



Čubis

Vlastnosti stavebného výrobku:

- minimálna hrúbka steny
- minimálny prierez prietochného otvoru
- nepriepustnosť liatych telies
- tesnosť spoja pri vnútornom pretlaku
- tesnosť spoja pri vnútornom pretlaku a súčasnom ohybe
- odolnosť spoja proti vytrhnutiu
- materiálové vlastnosti tesniacich krúžkov
- vhodnosť na styk s pitnou vodou
- značenie výrobku

Účel použitia:

na použitie v potrubných systémoch na vnútorné a vonkajšie inštalácie pitnej vody, teplej úžitkovej vody a plynu.

Spojky s pripojením na kovové rúrky v inštaláciách rozvodu vody sú vhodné pre teplotu do +120 °C a pracovný pretlak do 1,6 MPa v závislosti od rozmeru v zmysle tabuľky 5 normy STN EN 1254-2: 1998 a v inštaláciách rozvodu plynu pre pracovný pretlak do 0,4 MPa.

Tvarovky s pripojením na plastové rúrky v inštaláciách rozvodu vody sú vhodné pre teplotu do +95 °C a pracovný pretlak do 1,6 MPa a v inštaláciách rozvodu plynu pre pracovný pretlak do 0,4 MPa v závislosti od rozmeru v zmysle príslušných noriem platných pre systémy plastových rúr, v súlade s technickými informáciami výrobcu.



Handwritten signature or initials.